

Joogivee kontroll puurkaevudest 2019a.
AS Sillamäe Veevärk

кадастровый номер скважины					2205	2208	2206	2210	2217	2966
класс качества					3	3	3	3	halvem kui kv.klass3	3
место отбора проб и адрес					puurkaev 13 Tflinna mnt.12c	puurkaev 17 Tallinna mnt 8a	puurkaev 14 Tallinna mnt 12e	puurkaev 21 Geoloogia 8d	puurkaev27 Männiku 2a,Perjatsi küla,Vaivara vald	puurkaev28 Männiku 4a,Perjatsi küla,Vaivara vald
код пробы					132/j/M 113j/K KL2019/V80331K	129/j/M 111j/K KL2019/V80328K	130/j/M 112j/K KL2019/V80323K	131/j/M 114j/K KL2019/V80329K	133/j/M 116j/K KL2019/V80324K	134/j/M 115j/K KL2019/V80327K
число отбора пробы					10.04.2019 23.04.2019	10.04.2019 23.04.2019	10.04.2019 23.04.2019	10.04.2019 23.04.2019	10.04.2019 23.04.2019	10.04.2019 23.04.2019
протокол составлен					12.04.2019 26.04.2019 30.04.2019	12.04.2019 26.04.2019 30.04.2019	12.04.2019 26.04.2019 30.04.2019	12.04.2019 26.04.2019 30.04.2019	12.04.2019 26.04.2019 30.04.2019	12.04.2019 26.04.2019 30.04.2019
		предельно допустимые нормы класса качества	предельно допустимые нормы класса качества	предельно допустимые нормы класса качества						
определяемые компоненты	еденица измерения	1	2	3						
coli-laadsed bakt.	число колоний на 100мл.	<1			0	0	0	0	0	0
enterokokid	число колоний на 100мл.	<1			0	0	0	0	0	0
esherichia coli	число колоний на 100мл.	<1			0	0	0	0	0	0
koloniate arv 22°	число колоний на 1мл.	до 100			0	0	0	0	0	0
аммоний	mg/l	0,5	1,5	2	0,4	0,25	0,26	0,25	0,22	0,21
мутность	NH _U	1,5	2	3	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
электропроводность	мксм/см	2500	2500	2500	1409	1138	915	876	879	868
фториды		1,5	1,5		0,62	0,6	0,6	0,62	0,62	0,61
хлориды	mg/l	250	250	350	391	303	212	187	192	189
запах		2	2	2	0	0	0	0	0	0
марганец	µg/l	50	100	200	<10	<10	<10	<10	<10	<10
натрий		200			249,2	220,1	179,7	173,7	174,5	178,3
нитраты	mg/l	50	50	50	<1	<1	<1	<1	<1	<1
нитриты		<0,5	<0,5	<1,0	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
перманганатная окисляемость	mg/l O ₂	5	5	5	2,2	1,8	1,9	2	1,9	1,9
железо	mg/l	0,2	1	1	0,29	0,12	0,18	0,15	0,14	0,16
сульфаты	mg/l	250	250	350	25	20	17	19	17	17
РН			>6,5ja<9,5		7,5	7,6	7,6	7,55	7,6	7,6
цветность	градусы	5	5	5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5

лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 798)
главный инженер водоканала Б.Косарев