

Результаты анализов воды в г.Силламяэ (взятие проб 30.01.2012)

№	Исследуемые показатели	Ranna 33 ввод в здание	Viru 31 ввод в здание	Viru 28 ввод в здание	Gagarini 35 ввод в здание	Tallinna mnt.13 столовая	Kesk 43 ввод в здание	Roheline 3 ввод в здание	Tškalovi 2 ввод в здание	Kajaka 8 ввод в здание	Kesk 1 ввод в здание	Предельное содержание
1.	запах	1	0	1	1	1	4	4	2	4	2	Приемлем для потребителя, без необычных изменений
2.	привкус	1	0	1	2	1	3	4	1	3	2	Приемлем для потребителя, без необычных изменений
3.	мутность	<0,5	1,7	0,9	0,9	2,0	6,2	4,5	4,3	3,6	0,4	Приемлем для потребителя, без необычных изменений
4.	цветность	7,5	20,6	16,7	16,3	4,5	15	10	10,8	10,8	3,7	Приемлем для потребителя, без необычных изменений
5.	железо	101	202	101	176	362	352	193	177	256	132	200 µg/l